



GMINA WIŚLICA
28-160 Wiślica, ul. Okopowa 8
tel. 41 3792106 faks 413792128;
email: urząd@ug.wislica.pl, www.ug.wislica.pl

Wiślica, dnia 07.08.2013 roku.

Znak sprawy; OR.271.7.2013

Otrzymują :
UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pytania w sprawie postępowania o zamówienie publiczne Numer sprawy: Or. 271.7.2013. Nazwa zadania: Budowa boiska sportowego i rewitalizacja rynku wraz z ulicami przyległymi.

Zgodnie z art. 38 ust1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający poniżej podaje ich treść wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

1. Proszę o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowej wykonanej metodą natrysku posiadającej certyfikat IAAF, kartę techniczną, atest higieniczny oraz certyfikat na zgodność z normą PN EN 14877:2008 wystawiony przez akredytowane laboratorium CST Global.

Wyjaśnienia:

Ad.1 Według stanowiska projektanta Zamawiający dopuszcza proponowaną nawierzchnię poliuretanową wykonaną metodą natrysku posiadającą certyfikat IAAF, kartę techniczną, atest higieniczny oraz certyfikat na zgodność z normą PN EN 14877:2008 wystawiony przez akredytowane laboratorium CST Global.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami zamawiający informuje jednocześnie o przedłużeniu terminu składania ofert. **Nowy termin to: 03.09.2013 roku do godz. 08:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.09.2013 roku o godz. 08:10**

Pozostałe ustalenia dotyczące miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu po upływie, którego zamawiający może pozostawić ewentualny kolejny wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji, bez rozpoznania.

WÓJT GMINY

.....mgr inż. Stanisław Krzak.....
(Kierownik Zamawiającego)